

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ООО "Удмуртские коммунальные системы" 2020-2032гг.

		Показатели надежности													Показатели энергетической эффективности												
		Количество превышений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в год/км													Количество превышений подачи тепловой энергии, теплосистема в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности												
№	Наименование объекта	Текущее значение													Текущее значение												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	г. Ижевск. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников (главные котельные)														0,282	0,362	0,318	0,152	0,145	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	г. Ижевск. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников (Удольские электрические котельные)																										

		Показатели энергетической эффективности													Показатели надежности												
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источников тепловой энергии кг. у.т./Гкал													Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплосистема к материалной паразитности тепловой сети Гкал/Гкал.ч.												
Текущее значение		Плановые значения													Текущее значение												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
161,7	162,2	161,1	160	159,6	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8													
237,3	237,3	216,3	196,4	171,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													

Директор ООО "УКС"

А. В. Бабобанов

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы  
**ОАО "Удмуртские коммунальные системы"**  
(наименование государственной организации)  
 в сфере теплоснабжения на 2020-2032 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения	Утвержденный период	Плановые значения												
					в т.ч. по годам реализации												
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (газовые котельные)	кг у.т./Гкал	162,7	159,8	162,2	161,1	160	159,6	159,8	159,8	159,8	159,3	159,8	159,8	159,8	159,8	159,8
1.1	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (углевые+электрические котельные)	кг у.т./Гкал	237,3	0	237,3	216,3	196,4	171,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	80	19	80	76	72	70	65	60	58	50	41	34	30	26	19

Д. В. Батоганов

